

Rapporto Conclusivo della Attività di Controllo Ordinario – Anno 2019

ATTIVITÀ ISPETTIVA AI SENSI DEL D.LGS. n.152/2006 e s.m.i.
(art.29-decies)

Stabilimento

Acciaieria Arvedi S.p.A.

Trieste

Decreto AIA n. 96 dd. 27/01/2016



Allegato 1

**Verbali ARPA FVG di controllo ordinario dd. 21 agosto 2019 e 4
settembre 2019**

27/09/2019

**VERBALE DI CONTROLLO ORDINARIO
AI SENSI DEL D.L.vo 152/06 e s.m.i. – ART. 29-decies, c. 3
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Acciaieria ARVEDI - Trieste**

Il giorno 21/08/2019 alle ore 9.15 il gruppo ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art.11 del D.L.vo 152/06, ha iniziato l'attività di verifica ispettiva sul rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto regionale n. 96/AMB del 27/01/2016.

Il Gruppo ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

Franco Sturzi	ARPAFVG – Direzione Tecnico Scientifica - Responsabile
Laura Schiozzi	ARPAFVG – Dipartimento di Trieste – Responsabile
Francesca Tassan-Mazzocco	ARPAFVG _ SOS Qualità dell'aria
Alessandro Felluga	ARPAFVG – Direzione Tecnico Scientifica
Giorgio Ruzzier	ARPAFVG – Dipartimento di Trieste

Per la Società sono presenti:

Vincenzo Dimastromatteo	ARVEDI – Direttore dello stabilimento
Enrico Smaniotto	ARVEDI – Sicurezza e Ambiente – Responsabile
Vincenzo D'Auria	ARVEDI – Sicurezza e Ambiente

Dopo aver dato comunicazione delle attività previste, nel corso della giornata di verifica ispettiva sono stati trattati i seguenti aspetti:

- Esame congiunto documento su picchi SO₂ e CO rilevati presso la stazione di via Ponticello
- Approfondimenti sullo scarico S3
- Adempimenti conseguenti alla modifica non sostanziale del 28/02/2019
- Idoneità piattaforme di campionamento camini E1, E5, E42

Note del gruppo ispettivo:

Nel corso della visita ispettiva è stato effettuato un sopralluogo allo scarico S3 e lungo le aree di raccolta delle acque che confluiscono allo scarico.

Relativamente alla idoneità delle piattaforme di campionamento, il gruppo ispettivo richiede la consegna del certificato di idoneità strutturale già richiesta con nota prot. 0007033/P/GEN/PRA, entro il 30/08/2019.

Dichiarazioni della parte:


Nessuna dichiarazione.

Non essendo conclusa nella giornata odierna l'attività di controllo, la visita ispettiva proseguirà in data 04/09/2019 dalle ore 09.00.

Il presente verbale viene letto, chiuso alle ore 12.15 e sottoscritto in due originali.

Trieste, 21/08/2019

Per il gruppo ispettivo



Giovanni
Cassaro
Sella
Fazio

Per l'Azienda

V. del
Emm.
M. M.

**VERBALE DI CONTROLLO ORDINARIO
AI SENSI DEL D.L.vo 152/06 e s.m.i. – ART. 29-decies, c. 3
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Acciaieria ARVEDI - Trieste**

Il giorno 04/09/2019 alle ore 9.15 il gruppo ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art.11 del D.L.vo 152/06, ha proseguito l'attività di verifica ispettiva sul rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto regionale n. 96/AMB del 27/01/2016.

Il Gruppo ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

Franco Sturzi	ARPAFVG – Direzione Tecnico Scientifica - Responsabile
Laura Schiozzi	ARPAFVG – Dipartimento di Trieste – Responsabile
Alessandro Felluga	ARPAFVG – Direzione Tecnico Scientifica
Giorgio Ruzzier	ARPAFVG – Dipartimento di Trieste

Per la Società sono presenti:

Enrico Smaniotto	ARVEDI – Sicurezza e Ambiente – Responsabile
Vincenzo D'Auria	ARVEDI – Sicurezza e Ambiente

Dopo aver dato comunicazione delle attività previste, nel corso della giornata di verifica ispettiva sono stati trattati i seguenti aspetti:

- Esame congiunto documento su picchi SO₂ e CO rilevati presso la stazione di via Ponticello
- Adempimenti conseguenti alla modifica non sostanziale del 28/02/2019
- Evento del 24/08/2019

Note del gruppo ispettivo:

Il gruppo ispettivo richiede una relazione intermedia sulle azioni già intraprese, sulle attività di monitoraggio interne allo stabilimento e sulla identificazione delle possibili cause di emissioni di CO e SO₂. Si richiede di produrre la relazione entro il 13/09/2019.

Relativamente alla modifica non sostanziale il gestore dichiara che sta provvedendo ad ottemperare alle prescrizioni.

Per l'evento del 24/08/2019, il gruppo ispettivo richiede l'evidenza della registrazione dei sistemi di supervisione della tensione della rete elettrica dello stabilimento.


Dichiarazioni della parte:

Nessuna dichiarazione.

Il presente verbale viene letto, chiuso alle ore 12.00 e sottoscritto in due originali.

Trieste, 04/09/2019

Per il gruppo ispettivo



Per l'Azienda

